71210011000000451262

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

г. Рязань

«27» августа 2021 г., 15 час. 00 мин. № 5/21-344-2021

(дата и время составления акта)

Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора № Р-233-307 от 09 августа 2021 года

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2021-2022г. г., а также предупреждение, выявление и пресечение нарушений теплоснабжающими и теплосетевыми организациями обязательных требований безопасности, предотвращение аварийности и травматизма, регистрационный номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральной реестр государственных и муниципальных услуг и функций» 313853436.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-1304
«03» 09 2021 г.

3. Выездная проверка проведена:

1) Орловым Михаилом Ивановичем – государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по Рязанской области, Евдокимовым Дмитрием Михайловичем – Госинспектором ОГЭН по Рязанской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: котельной по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1., тепловые сети протяженностью- 4,0 км, электроустановки потребителя - 0,4 кВ.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева». ОГРН: 1026201074998, ИНН: 6229000643, адрес организации: Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» августа 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «27» августа 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с …

с «----» ---------- ---------- г., ------ час. ------- мин.

по «----» ---------- ---------- г., ------ час. ------- мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с «16» августа 2021 г. по «16» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 16_час._00_мин. Продолжительность 7 часов

с «17» августа 2021 г. по «17» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «18» августа 2021 г. по «18» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «19» августа 2021 г. по «19» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «20» августа 2021 г. по «20» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «23» августа 2021 г. по «23» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «24» августа 2021 г. по «24» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «25» августа 2021 г. по «25» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «26» августа 2021 г. по «26» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

с «27» августа 2021 г. по «27» августа 2021 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

10 рабочих дней (61 час 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)

получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «16» августа 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «27» августа 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Не составлялось

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) …

…

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Реквизиты предприятия, организации, учреждения;

2) Документы, удостоверяющие личность и служебное положение и полномочия законного представителя юридического лица (паспорт, приказ о назначении на должность руководителя).

3) Для руководителей филиалов – паспорт, доверенность с указанием полномочий.

Документы, установленные требованиями федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает энергетическую безопасность), в том числе:

4) документы, подтверждающие наличие у поднадзорной организации на праве собственности или на ином законном основании производственного объекта;

5) разрешение на ввод в эксплуатацию производственного объекта;

6) проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию производственного объекта и изменения к ней;

7) документы по проведению подготовки и аттестации работников;

8) нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на производственном объекте;

9) документы по проведению диагностики, испытаниям,

освидетельствованию сооружений и технических устройств, применяемых на производственном объекте;

10) документация, наличие и ведение которой регламентируется правилами в области энергетической безопасности, иными нормативными правовыми актами в области энергетической безопасности;

11) однолинейная схема внешнего электроснабжения, подписанная ответственным за электрохозяйство;

12) акт разграничения сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной

ответственности;

13) приказ о назначении ответственного за электрохозяйство;

14) должностная инструкция ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

15) приказ по организации о назначении комиссии для проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;

16) протоколы профилактических испытаний электрооборудования, заземляющих устройств.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований.

№№ пп	**Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований**	**Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)**	**Лица, допустив-шие нарушения**
Соблюдение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные 12.03.2013г. Приказом № 103 Министерства энергетики Российской Федерации, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115 (зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. рег. № 4538)			
1.	Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.2.32, 6.2.33, 2.6.3. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
2.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и	Правила технической эксплуатации тепловых	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий

	материалов аварийного запаса	энергоустановок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66	на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
3.	Не продлен расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
4.	Не продлен порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
5.	Не продлен график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
6.	Не в полном объеме выполнен плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 12.2-12.9.	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
7.	Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.1.31. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом	начальник котельной Гречихин Сергей Юрьевич, действующий на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от

		Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	24.02.2004 г.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Министерством энергетики России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированы в Минюсте РФ от 22.01.2003 № 4145 (далее - ПТЭЭП)			
1.	Не прошли очередную проверку знаний: Гречихин Сергей Юрьевич начальник котельной, Курбатов Денис Васильевич мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту, Суворов Семен Анатольевич слесарь-электрик	Правила оценки готовности к отопительному периоду (приказ Минэнерго России №103 от 12.03.2013)п.13 (5) Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6 и зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145 п. 1.4.20.;далее ПТЭЭП.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
2.	Журнал по присвоению I группы по электробезопасности не оформлен.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п.13 (5); ПТЭЭП пункт 1.8.9.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
3.	Журнал инвентарных средств защиты не оформлен.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п.13 (5); ПТЭЭП пункт 1.8.2.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
4.	Средства защиты, инструмент и приспособления осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами не подвергаются, а именно: -Диэлектрические перчатки;	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 1.7.3.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от

	-Ручной эл. инструмент; -Переносной эл. инструмент.		30.08.2016 г.
5.	Категория электроснабжения котельной III	Правила оценки готовности к отопительному периоду п.13 (5); ПТЭЭП пункт 1.7.2. «Правила устройства электроустановок 7е-издание» утверждены Министерство энергетики Российской Федерации. Приказ от 08.07.2002г. №204., далее (ПУЭ). ПУЭ пункт 1.2.18.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
6.	В распределительном щите котельной ЩР-Ввод, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
7.	В распределительном щите котельной ЩР-секционный, не составлена однолинейная схема электрических соединений.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
8.	В распределительном щите котельной ЩР-секционный, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5..	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
9.	В распределительном щите котельной ЩР-2, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5..	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ»,

			действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
10.	В распределительном щите котельной ЩР-2, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
11.	В распределительном щите котельной ЩР-4, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
12.	В распределительном щите котельной ЩР-4, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5..	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
13.	В распределительном щите котельной ШР-4, не составлена однолинейная схема электрических соединений.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
14.	В распределительном щите котельной ШР-2 оборудование не очищено	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11);	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по

	от пыли.	ПТЭЭП пункт 2.2.17.	капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
15.	В распределительном щите котельной (ШР-2), на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5..	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
16.	В распределительном щите котельной (ШР-2), электрооборудование не очищено от пыли.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.2.17..	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
17.	В котельной, на электродвигатели насосов не нанесены стрелки указывающие направление вращения.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 2.5.3.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.
18.	В помещении котельной светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.12.3.	Курбатов Д.В. Мастер участка хозяйственной службы по капитальному ремонту ФГБОУ ВО «РГАТУ», действующий по приказу №610-1 от 19.09.2016 года и должностной инструкции от 30.08.2016 г.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) ----------

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор ООПН по Рязанской области Орлов М. И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Приокское управление Ростехнадзора Отдел общего надзора 21/10

(подпись)

Госинспектор ОГЭН по Рязанской области Евдокимов Д. М.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Орлов Михаил Иванович государственный инспектор ООПН по Рязанской области, Евдокимов Дмитрий Михайлович – Госинспектор ОГЭН по Рязанской области телефон (4912) 32-30-58, 28-33-71, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) С актом внеплановой выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): И.о. Ректора, действующий на основании Приказа от 28.01.2021 г. №21-кр. Шемякин А.В._____ «27» августа 2021 г. 15 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.