Приложение N 14
к приказу Минэкономразвития России
от 31 марта 2021 года N 151

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий *:
КНМ 62230061000203522272 от 20.09.2022 г.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ РЯЗАНИ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОНД И ПР ПО ГОРОДУ РЯЗАНИ УНД И ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"17" июля 2023 г., 10 час. 00 мин. 2306/141-62/63-П/АВП

(дата и время составления акта)

390013, г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. **Выездная проверка проведена в соответствии с решением** главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области полковника внутренней службы Романова Романа Викторовича от «30» июня 2023 года № 2306/141-62/63-П/РВП (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 62230061000203522272 от 20.09.2022 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. **Выездная проверка проведена в рамках** осуществления Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. **Выездная проверка проведена:**

1) Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области старшим лейтенантом внутренней службы Тимаковой Ольгой Ивановной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. **К проведению выездной проверки были привлечены:**

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий, помещений и территории, которыми контролируемое лицо владеет и пользуется, и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 390025, г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

наименование: ФГБОУ ВО «РГАТУ»

ИНН: 6229000643

ОГРН: 1026201074998

адрес юридического лица: 390044, Рязанская область, город Рязань, ул. Костычева, д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «17» июля 2023 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий дня / 2 рабочих часа 45 минут

с «11» июля 2023 г., 12 час. 00 мин. по «11» июля 2023 г., 15 час. 30 мин.

(указывается срок (**рабочие дни, часы, минуты**), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «11» июля 2023 г., 12 час. 00 мин. по «11» июля 2023 г., 15 час. 30 мин. по месту: 390025, г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68, по результатам которого составлен: протокол осмотра от 11.07.2023 г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «11» июля 2023 г., 12 час. 00 мин. по «11» июля 2023 г., 15 час. 30 мин. по месту: 390025, г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68, по результатам которого составлен: акт проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации № 67, 68

3) истребование документов

в следующие сроки:

с «11» июля 2023 г., 12 час. 00 мин. по «11» июля 2023 г., 15 час. 30 мин: 390025, г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68, документы не составлялись

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы

и сведения:

1) правоустанавливающие документы на объект (объекты) надзора;
2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
3) документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, должностные инструкции);
4) декларацию пожарной безопасности;
5) техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
6) технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
7) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом (объектами) надзора на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
8) лицензию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте (объектах) надзора работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
9) документы, регламентирующие пожарную безопасность объекта защиты.
10) иные материалы, связанные с предметом проверки….

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Корпус №1

1. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещениях (9 этаж комнаты №№ 901,903,912,916, коридор 2-ой секции; 8 этаж комнаты №№ 803,804,805,806,808,809,813,815,823,824, коридор 1 секции; 7 этаж комнаты №№ 719,722, коридор 2 секции; 6 этаж комната № 604; 4 этаж комнаты №№ 404,407,408,409, коридор этажа; 3 этаж комната №313, кухня во 2-ой секции; 2 этаж комната № 207, коридор возле комнат 220-223; 1 этаж коридор, комната сушки 2-ой секции) (п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);
2. Выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания (ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
3. Не переработан план эвакуации в соответствии с ГОСТ 34428-2018 (ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»);
4. Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната на 4 этаже, комната №№ 112,114,115) (ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
5. Не обеспечено наличие на дверях складских помещений (комната на 4 этаже, комната №№ 112,114,115) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);

6. Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации противопожарных систем (п. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года).

Корпус №2

7. Выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания (ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
8. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в помещениях (9 этаж коридор; 8 этаж коридор; 7 этаж коридор; 6 этаж коридор; 5 этаж кухня; 4 этаж коридор; 3 этаж коридор; 2 этаж коридор) (п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);
9. Не оборудованы помещение №№ 823,822,408,407,203,117,118 системой пожарной сигнализацией (ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.4, 4.8, таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»);
10. Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности для складского и производственного помещения (комната № 101) (ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
11. Не обеспечено наличие на двери складского помещения (комната № 101) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года»);

Общее

12. Не обеспечен возврат всех лифтов на основной назначенный (посадочный) этаж с их блокировкой и открытием дверей (П. 5.1.2 ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность»);
13. Не обеспечена эксплуатация электропроводки (линии слаботочных систем) СПС огнестойкими кабелями (ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»);
14. Не размещены настенные звуковые и речевые оповещатели таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 150 мм от потолка (основной корпус) (ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свода правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);
15. Не обеспечена эксплуатация электропроводки (линии слаботочных систем) СОУЭ огнестойкими кабелями (ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»);
16. Не приведены в исправное состояние система автоматической пожарной сигнализации

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);

17. Не проведено испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке);
18. Не обеспечен в спальных помещениях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА (ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума);
19. Не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);
20. Не обеспечена электрическая и информационная совместимость технических средств автоматических установок пожарной сигнализации всего здания (ст. 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
21. Обеспечить активацию внутреннего противопожарного водопровода одним из следующих способов: - при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана; - по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии; - по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м); - по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ). При необходимости может использоваться комбинация способов активации (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водо-провод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий);
22. Обеспечить на водомерном узле внутреннего противопожарного водопровода, совмещенном с хозяйственно-питьевым водопроводом, байпасную (обводную) линию с электромагнитным клапаном (задвижкой с электроприводом) (ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.4 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий).

Нарушения допущены должностным лицом-заведующей общежитием Мордвинцевой Еленой Вячеславовной.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа,

являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 11.07.2023; акт проверки работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации № 67, 68 от 14.07.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, старший лейтенант внутренней службы Тимакова Ольга Ивановна		
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)	М.П.	(подпись)

Тимакова Ольга Ивановна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, тел. 8 (4912) 75-24-25, ondrzn@62.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: